



Checklist ITSE del sistema contra incendio

Recorra el local una o dos semanas antes de la inspección y marque cada punto. Corrija primero lo que deja un sistema fuera de servicio: bomba en manual, válvulas cerradas, panel en falla o extintores vencidos.

Local: _____ Fecha: _____

Dirección: _____ Revisó: _____

1. Documentos del sistema contra incendio	CUMPLE	NO	N.A.
Planos de seguridad y de evacuación actualizados, con la distribución real del local.	☐	☐	☐
Plan de seguridad o de contingencia, según el nivel de riesgo del establecimiento.	☐	☐	☐
Certificado de operatividad del agua contra incendio, con sus protocolos de prueba firmados.	☐	☐	☐
Certificado de operatividad de la detección y alarma, con sus protocolos de prueba firmados.	☐	☐	☐
Constancias del último mantenimiento de cada sistema.	☐	☐	☐
Fichas técnicas de los equipos principales: bomba, rociadores, válvulas y panel de alarma.	☐	☐	☐
Constancia de recarga o mantenimiento de los extintores.	☐	☐	☐
Protocolo de medición del pozo a tierra (se suele pedir, aunque no es parte del sistema contra incendio).	☐	☐	☐

2. Extintores	CUMPLE	NO	N.A.
Tipo adecuado a la clase de fuego de cada zona (por ejemplo, clase K en cocinas comerciales y CO ₂ junto a tableros).	☐	☐	☐
Carga y mantenimiento vigentes, con su tarjeta o etiqueta.	☐	☐	☐
Manómetro en la zona verde, en los extintores que lo tienen.	☐	☐	☐
Colgados, señalizados, visibles y sin obstáculos delante.	☐	☐	☐
Precinto y pasador en su lugar; manguera y boquilla sin daños.	☐	☐	☐

3. Señalización y luces de emergencia	CUMPLE	NO	N.A.
Señales de salida, ruta de evacuación, extintores, gabinetes y zona segura instaladas y visibles.	☐	☐	☐
Luces de emergencia que encienden al cortar la energía y siguen encendidas durante la prueba.	☐	☐	☐
Rutas de evacuación y escaleras libres, sin mercadería ni muebles.	☐	☐	☐
Puertas de salida que se abren sin llave durante el horario de atención.	☐	☐	☐

4. Detección y alarma contra incendio	CUMPLE	NO	N.A.
Panel en estado normal: sin fallas, sin zonas anuladas y sin la alarma silenciada.	☐	☐	☐
Baterías del panel en buen estado, con su fecha de instalación visible.	☐	☐	☐
Detectores limpios, sin tapas protectoras de obra ni pintura.	☐	☐	☐
Pulsadores manuales accesibles y señalizados junto a las salidas.	☐	☐	☐
Sirenas con luz estroboscópica que se oyen y se ven en todo el local.	☐	☐	☐
Prueba reciente de los dispositivos, con su protocolo.	☐	☐	☐



5. Agua contra incendio	CUMPLE	NO	N.A.
Bomba contra incendio en automático y bomba jockey operando.	☐	☐	☐
Reserva de agua llena y con su volumen para incendio.	☐	☐	☐
Válvulas de control abiertas y supervisadas (interruptor de supervisión o cadena y candado).	☐	☐	☐
Manómetros con la presión normal de la red.	☐	☐	☐
Gabinetes completos (válvula, manguera, pitón y llave), con puerta que abre y acceso libre.	☐	☐	☐
Rociadores sin pintura ni golpes, sin mercadería pegada al techo (espacio libre bajo el deflector según NFPA 13).	☐	☐	☐
Conexión para bomberos (siamesa) accesible, con tapas y señalizada.	☐	☐	☐
Registro de las pruebas periódicas de la bomba, semanales o mensuales según su tipo (NFPA 25).	☐	☐	☐

6. Sistemas especiales (si existen)	CUMPLE	NO	N.A.
Cocinas comerciales: extinción en la campana con mantenimiento vigente y accionamiento manual accesible.	☐	☐	☐
CO ₂ o agente limpio: cilindros pesados en su frecuencia, señalización de descarga y alarma de predescarga operativa.	☐	☐	☐
Espuma: concentrado dentro de su vida útil, con su análisis anual.	☐	☐	☐

7. Protección pasiva	CUMPLE	NO	N.A.
Puertas cortafuego que cierran solas y no están trabadas con cuñas.	☐	☐	☐
Pases de tuberías y cables sellados entre sectores.	☐	☐	☐
Escaleras de evacuación sin aberturas abiertas hacia otros ambientes.	☐	☐	☐

¿Varios «no cumple»? Pida un diagnóstico antes de la visita del inspector.

Envíenos por WhatsApp fotos del panel de alarma, la bomba, los gabinetes y los extintores, y le indicamos qué corregir primero. También puede agendar una visita técnica en Lima, Callao o provincias.

WhatsApp 965 325 162 · www.vyrseguritec.com/checklist-itse-sistema-contra-incendio/

Normas de referencia: RNE A.130 e IS.010; NFPA 10, 13, 14, 20, 25 y 72; reglamento de ITSE vigente. La lista exacta de requisitos depende del nivel de riesgo y del uso del establecimiento.